



Total Quality. Assured.

545 E Algonquin Road, Suite H
Arlington Heights, IL 60005 USA

Telephone: 847-439-5667
intertek.com

Published:
Revised:

01-Apr-25

Public Notice ID: 2025-30
Page 1 of 2

Counterfeit Intertek Certified Product Notification / Notification de produit certifié Intertek contrefaite

Conduit Products - Core PVC

Notification Type:	Counterfeiting / Contrefaçon
Certification Type:	Not Intertek Certified

Notification

Intertek notifies consumers, retailers and distributors that we have been notified by the applicant that the products identified below have been misrepresented as Intertek Certified.

Company Identification

Unknown

Product Identification

A Counterfeit notification of marked PVC showing Standards of UL 651 and CSA C22.2 #211.0, marking language showing Sunlight resistant and underground with a date 1/10/2024 with a 7850342973035 and marked with a cETLus Certification mark only with no control number adjacent to the mark.

Une notification de contrefaçon de PVC marqué indiquant les normes UL 651 et CSA C22.2 #211.0, le langage de marquage indiquant résistant à la lumière du soleil et souterrain avec une date du 1/10/2024 avec un 7850342973035 et marqué d'une marque de certification cETLus uniquement sans numéro de contrôle adjacent à la marque.

Hazard Involved

Not certified by Intertek./ Non certifié par Intertek.

What To Do

Usage should be immediately discontinued and returned to the point of purchase. Distributors and retailers should discontinue sales and return inventories to their suppliers. / L'utilisation doit être immédiatement abandonnée et retournée au point d'achat. Les distributeurs et les détaillants devraient cesser les ventes et les stocks de retour à leurs fournisseurs.

Published: April 1, 2025
Revised:

Public Notice ID: 2025-30
Page 2 of 2

Photos and Images / Photos et images

Counterfeit

